

שאלות הבהרה במכרז מס' 22-104 רכש גנרטורים – החברה הכלכלית עמנואל

מס"ד	המסמך	סעיף	שאלה	תשובה
	שאלה כללית		עד מתי תקף ההסכם? מהי תקופת הזמן במסגרתו רשאית העיריה להעביר הזמנת עבודה?	עד ה-1.3.23
1	נספח למסמכי המכרז	5	מתי צפוי להיות מאושר תקציב? נבקש לוודא כי הזמנה שאושרה לא תבוטל בשל העדר תקציב.	תלוי במשרד הביטחון, יש התחייבות עקרונית. מניסיון העבר הכסף יגיע לאחר אישור מבקר מטעם פקע
2	הסכם	5	נבקש לוודאי כי לאחר אישור הזמנה, הכמויות לא יוקטנו (אלא טרם ביצוע הזמנה) ולחילופין – המזמין ישפה ויפצה את הספק בגין הקטנת הזמנה, לאחר אישורה.	אנו תלויים בתקציב משרד הביטחון
3		7.4	מתי צפוי להתקבל אישור התקציב? נבקש לוודא כי לא תבוטלה הזמנות שאושרו זה מכבר (ושבכל מקרה החברה תבצע הזמנה, רק לאחר קבלת תקציב)	לא יבוטלו לאחר שיאושרו, אך התקציב מגיע לאחר אישור העבודה לכן זה בלתי אפשרי
4		7.6	נבקש כי הסעיף יימחק. הספק אינו יכול להרשות לעצמו לעמוד בתווך או להיות תלוי באישור המדינה את התשלומים.	לצערנו אי אפשר מאחר והמועצה הינה צינור להעברת התקציב בלבד
5		10	נבקש להוסיף בתום הסעיף: "הערבות תושב לספק מיד בתום תקופת האחריות לטובין"	ערבות המכרז תושב ברגע הודעת ספק זוכה. ערבות ביצוע תוחזר ביום פג תוקפה על פי התאריכים שניתנו במכרז.
6	נספח ה' - דרישות למכרז גנרטור	3.1	1. מה כוללת ההתקנה? האם כולל כבילה, אם כן מה התוואי ו אורך, האם תעלות קיימות? 2. מהם גובה ועומק הנפה, האם יש גישה למנוף?	1.לא קיימות תעלות. 2.גובה- קרקע צריך להיכנס למבנה בגובה קרקע אין עומק
7		3.2	מהם גובה ו עומק הנפה, האם יש גישה למנוף?	גובה- קרקע צריך להיכנס

למבנה בגובה קרקע אין עומק		גנרטור KVA50 מרכז חרום		
1. משקל משא 1500 קילו מלבד משקל עצמי של העגלה. 2. לא רלוונטי מדובר בנגרר	1. האם המשקל 1500 ק"ג זה כולל גנרטור עם הנגרר? (גנרטור עם סולר 1300 ו נגרר 450 ק"ג) 2. מה גובה ועומק הנפה, האם יש גישה למנוף?	3.3 גנרטור KVA50 על נגרר		8
כבילה והתחברות למרכזיה עפ"י תקן פקע"ר 2: אין תעלות קיימות, האורך הוא עד 50 מטר, גובה פני קרקע, עד 15 מטר אין עומק	1. מה כוללת ההתקנה? 2. האם כולל כבילה? אם כן מה התוואי ואורך, האם תעלות קיימות? 3. מהם גובה ועומק הנפה, האם יש גישה למנוף?	3.4 גנרטור KVA25 תאורת חדר		9
10 ימי עסקים מזמן אישור ההזמנה 2: כן ניתן לספק מנועים של PERKINS אנגליה.	מהו זמן האספקה? האם ניתן לספק מנועים של PERKINS אנגליה	כללי		10
כוונת הסופר היא שהדגם אירופאי ללא התייחסות למיקום ייצור חלק מסוים.	המנוע מיוצר רק בסין איך זה מתיישב עם הכתוב	ארץ ייצור גנרטור		11
כן	האם יש גישה למנוף ומרחב	גישה		12
חיבורי החשמל מהלוח הקיים באחריות ספק הגנרטורים	אבקש שכל חיבורי החשמל יהיו באחריות המועצה	חיבורי חשמל		13
PRIMA נדרש PMG נדרש ווסת מהירות	האם ההספק STANDBY או PRIMA האם נדרש PMG האם נדרש ווסת מהירות אלקטרוני	גנרטור KVA50/25		14

לאור לחץ מהגורם המממן נוכל לאשר הארכה עד יום ראשון 20.11.22 בשעה 14:00 בלבד	נבקש לדחות את תאריך הגשת המכרז	תאריך הגשה		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	--