


## פרט לעמוד תאורת ביטחון

ג"ת לגדר ביטחון לד - טוסקה או ש"ע  
מאושר פקער 100W



## הערות למתקן התאורה:

- (1) יש להציג אישור קונסטרוקטור ליסודות הבטון ואמצעי התמיכה של הרשת האוירית.
  - (2) אין לחבר למתח לפני הצגת אישור בודק מוסמך.
  - (3) חיבור מתח יבוצע למרכזית מאורבתאום ובאישור נציג המועצה והמתכנן
- בקצה קו יש להתקין עוגן עם מותחן לחיזוק העמוד