



פרט- מונה מים לצריכה וכיבוי אש כולל הסנקה

מספר קטלוגי	סוג אביזר	קוטר	כמות	מאפיני אביזר
1	ברז שריפה כולל מגוב סגירה	"2	1	מאושר ע" מכון התקנים ורשויות הכיבוי בדוגמות חוצות ישמסי
2	מגוף בדיל יציקה-מגוף מפוסה אסיל.מריז מצופה עופי סיגמט	"2	1	
3	מגוף מריז קצר נולל מגוב סגירה	"2	4	מגוף בדיל יציקה-מגוף מפוסה אסיל.מריז מצופה עופי סיגמט
4	מסנן כולל ברז ניקוז	"2	1	מסנן מטפים אלכסני עם רשת ניילוסה .מגוף מבדיל יציקה
5	מד מים	"2	1	לפי דרישות הרשות המקומית
6	מזיח אלים	"2	1	מאושר ע" משרד הבריאות
7	שסתום מאוג מסוג יחודי. עם מדף מצופה מגפי ומתח עליון	"2	1	
8	ברז הסנקה כמלר	"4	1	מאושר ע" מכון התקנים ורשויות הכיבוי בדוגמות חוצות ישמסי
9	ברז בדיקה	"4	1	מאושר ע" מכון התקנים ורשויות הכיבוי בדוגמות חוצות ישמסי

נתונים הידרואלים :

צרכת מים מרמלת 2 מק"ש
צרכת מים מקסמלת 15 מק"ש
צרכת מים לכבוי אש 30 מק"ש
צרכת מים להדרנטים 30 מק"ש

הערות:

1. עיטורת תת קרקעיים יהיו מפלדה עם עטיפה APC + בטון פנים
2. עיטורת מכה בטנה "4 ומעלה יהו ומגוונים "סמייב 40
3. עיטורת מכה עכיים יהו עבעים בהתאם מפרט מכני
4. עומס נישה 50 טמ"
5. כל הגבזים עד קוטר "2 "שב"ב מעבר מלא
6. חיבור לכל מים ראש ברים על" מטאי ז בנכבד
7. חיבור לכל מים ברים בהאום מראש מול מחלקת השתיות זוהמות
8. לכל הכיבוי יבוצע צילום בכל מד שעתי
9. לא "בוצעו עיבוים כלא אישור השתיות זוהמות

פרוגרמה

מערכת המים כוללת 2 קוי מים

1.קו למערכת צריכה בקוטר "2

2.קו למערכת כ"א בתוך מבנה בית הכנסת בקוטר "3

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה 17
ת.ד. 16173 ירושלים
טל': 02-6420948, פקס: 6420950
E MAIL : office@cordosd.com

הערות

תאריך

מספר	תאריך	הערה
1	10.09.24	למכרז

שינויים

לעיון למכרז

לביצוע

האדריכל: אביה הרשש

בית כנסת עמנואל
מגרש 900

סכימת מים

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה 17
ת.ד. 16173 ירושלים
טל': 02-6420948, פקס: 6420950
E MAIL : office@cordosd.com

תכנון	אבי רוזנטל	
בטר	אבי רוזנטל	
שרטט	אסתי קנרג	16.07.23
בקיה	–	

מספר העבודה: 23045

מספר הגיליון: 104

xxx

23045-104